



ОАО завод «Красное Знамя»

Россия, 390043, г.Рязань,
пр. Шабулина, д. 2а.



ОТОПИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (электрокотел)



Все электрокотлы серии «РусНИТ» оснащены полностью автоматической системой управления, что позволяет осуществлять самостоятельное управление микроклиматом своего дома, экономя при этом до 20% электроэнергии за счет автоматики и климат-контроля.

Возможность регулирования температуры теплоносителя позволяет использовать отопитель в системах "тёплый пол".

Производитель электрокотлов «РусНИТ» -

ОАО завод «Красное Знамя»:

- ❖ более 30 лет является поставщиком Российского Космического Агентства.
- ❖ Система качества ОАО завод «Красное Знамя» соответствует требованиям международного стандарта ИСО 9001.
- ❖ НАГРАЖДЕН Дипломом Международной Академии лидеров бизнеса и администрации **“Факел Бирмингэма”**



Электроотопительное оборудование, разработанное ЗАО «РусНИТ» демонстрировалось на различных международных выставках.

НАГРАЖДЕНИЯ



ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ
43-й ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКИ
"БРЮССЕЛЬ-ЗВРИКА-94" В БЕЛГИИ



ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ
"СИБСТРОЙ 2002"



СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ
44-й ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКИ
"БРЮССЕЛЬ-ЗВРИКА-95" В БЕЛГИИ



ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ
«EAST-WEST EUROINTELLECT,
Баку, Болгария



СЕРЕБРЯНЫЙ ДИПЛОМ
"100 лучших товаров России"



ЗОЛОТЫМ ЗНАКОМ
"Всероссийская марка.
Знак качества XXI века."



ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ
"100 лучших товаров России"



ПЛАТИНОВЫМ ЗНАКОМ
"Всероссийская марка.
Знак качества XXI века."

Сертификат соответствия
№ РОСС RU.АЮ77.В02587, срок действия по 08.07.2007

ОТОПИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (электрокотел)

РУСНИТ 203, РУСНИТ 204
РУСНИТ 205, РУСНИТ 206,
РУСНИТ 207, РУСНИТ 208,
РУСНИТ 209

Руководство по эксплуатации РУСН. 681944.003 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие указания	4
2. Технические данные	5
3. Комплектность	6
4. Требования безопасности	6
5. Устройство и порядок работы с отопителем	7
6. Правила эксплуатации	16
7. Техническое обслуживание	16
8. Свидетельство о приемке и продаже	16
9. Гарантийные обязательства	16
10. Транспортирование и хранение	18
Приложения	
1. Тапон на установку	19
2. Отметки об обслуживании	19
3. Адреса и телефоны организаций, осуществляющих гарантийное и сервисное обслуживание	20
4. Тапон на гарантийный ремонт	24

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Отопитель электрический типа РУСНИТ (далее отопитель) предназначен для отопления помещений, помещений для обслуживающего персонала, дачных домиков, коттеджей и других объектов, удаленных от центрального теплоснабжения.

Отопитель не предназначен для работы в помещениях с агрессивными средами, а также для работы во влажных, взрывоопасных помещениях и для работы в помещениях с повышенными механическими нагрузками (частота вибрации более 35 Гц, максимальное вибрационное ускорение более 5 м/сек), а также для работы в качестве проточного водонагревателя.

Отопители РУСНИТ-203, РУСНИТ -204, РУСНИТ-205 предназначены для работы в однофазных системах переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В с отклонением напряжения $\pm 10\%$.

Отопители РУСНИТ-206, 207, 208, 209 предназначены для работы в трехфазных системах переменного тока частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью номинальным напряжением 380 В с отклонением напряжения $\pm 10\%$. В конструкции котлов РУСНИТ-206, 207, 208, 209 предусмотрена возможность работы в однофазных системах переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В с отклонением напряжения $\pm 10\%$. Отопитель подключается к автономной системе отопления, наполняется теплоносителем и работает без надзора в помещениях с температурой воздуха окружающей среды не ниже $+1^{\circ}\text{C}$ и не выше $+30^{\circ}\text{C}$. Влажность не более 80 %.

ВНИМАНИЕ!

Применяемый теплоноситель должен сочетаться со всеми приборами отопительной системы. Автономная система отопления обязательно должна содержать:

- циркуляционный насос;
- предохранительный клапан;
- клапан стравливания воздуха;
- сливной вентиль.

Рекомендуется применять закрытую расширительную емкость (экспанзомат).

Для подключения отопителя к электрической сети необходимо получить разрешение местного предприятия ГОСЭНЕРГОНАДЗОР.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!

Запрещается подключение отопителя к электрической сети без специалиста обслуживающей организации.

Выполнены работы по устранению неисправностей

« » 200 г.

Исполнитель _____

подпись _____

Владелец _____

подпись _____

наименование предприятия,выполнившего ремонт

М.П. _____ и его адрес _____

Выполнены работы по устранению неисправностей

« » 200 г.

Исполнитель _____

подпись _____

Владелец _____

подпись _____

наименование предприятия,выполнившего ремонт

М.П. _____ и его адрес _____

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1

Наименование показателя	Значение показателя РУСНИТ							
	203	204	205	206	207	208	209	
Номинальное напряжение трехфазного тока с глухозаземленной нейтралью, В	220			380/220				
Номинальная частота, Гц	50							
Ток потребления по фазе, А при однофазном включении	14	19	23	28	32	37	41	
Номинальная потребляемая мощность, кВт	3	4	5	6	7	8	9	
Значения потребляемой мощности по ступеням переключения, кВт	3	4	2-3-5	2-4-6	2-4-7	3-5-8	3-6-9	
Ток потребления по фазе, А при трехфазном включении	-	-	-	10	10	14	14	
Давление воды в местной системе отопления, МПа, не более	0,25							
Диапазон регулирования температуры воздуха в отапливаемом помещении, °С	от 5 до 30							
Площадь отапливаемого помещения, кв.м	30	40	50	60	70	80	90	
Габаритные размеры, мм	485х194х144		505х305х205					
Масса, не более, кг	9		11	12				
Емкость бака, л	5		7					

Класс защиты – I.
Степень защиты от влаги – брызгозащищенное исполнение.

Сведения о содержании драгоценных металлов

Таблица 2

Наименование изделия	Наименование драгоценных металлов	Руснит 203, 204	Руснит 205, 206, 207, 208, 209		
Масса драгоценных металлов, г	золото	0,000032	0,000064		
	серебро	1,0584972	1,1071868		
	палладий	0,009	0,00155		

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 3

Наименование	Количество		
	РусНИТ-203 РусНИТ-204	РусНИТ-205	РусНИТ-206 207, 208, 209
Котел электрический РусНИТ	1	1	1
Руководство по эксплуатации	1	1	1
Вставка плавкая ВПТ 19 0,25А	2	-	-
Вставка плавкая ВПТ19 1А	-	2	2
Наконечник П2,5-4-ЛТ-07	2	-	-
Наконечник П2,5-6-ЛТ-07	1	-	-
Наконечник П6-6-ЛТ-07	-	2	3
Пластина РУСН.741.124.067	-	-	1

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Установка, монтаж в систему и подключение отопителя к электросети производится по техническим условиям владельца электросетей в соответствии с "Инструкцией по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других частных сооружений", утвержденной Главгосэнергонадзора N 42-6/8-ЭТ от 21.03.94г.

4.2. Сборка, установка и подключение отопителя проводится только при отключенной электросети и выключенном отопителе. Работы должны выполняться лицами, ознакомленными с устройством отопителя, схемой подключения, настоящим руководством по эксплуатации, действующими "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ), "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭ и ПТБ).

4.3. Конструкция отопителя РусНИТ 203, 204, 205, разработанная для подключения к электросети с напряжением 220 В однофазного тока частотой 50 Гц и током потребления по фазе, указанным в табл.1, с обязательным применением автоматического выключателя в стационарной проводке.

4.4. Конструкция отопителей РусНИТ-206, 207, 208, 209 разработана как для подключения к электросети с напряжением 380 В трехфазного тока с глухозаземленной нейтралью частотой 50 Гц, так и для подключения к электросети с напряжением 220 В однофазного тока частотой 50 Гц и током потребления по фазе, указанным в табл.1, с обязательным применением автоматического выключателя в стационарной проводке.

Корешок талона

на гарантийный ремонт отопителя РусНИТ _____
заводской № _____ изъят " _____ " 200 _____ г. Исполнитель _____

ОАО завод "Красное Знамя"
Россия, 390043, г.Рязань,
проезд Шабуллина, 2а

ТАЛОН #1

на гарантийный ремонт
отопитель электрический РУСНИТ _____
заводской N _____

продан организацией _____
наименование и адрес организации

Дата продажи _____

Штамп организации _____

" _____ " 200 _____ г. _____
подпись

Владелец _____

ОАО завод "Красное Знамя"
Россия, 390043, г.Рязань,
проезд Шабуллина, 2а

ТАЛОН #2

на гарантийный ремонт
отопитель электрический РУСНИТ _____
заводской N _____

продан организацией _____
наименование и адрес организации

Дата продажи _____

Штамп организации _____

" _____ " 200 _____ г. _____
подпись

Владелец _____

По г. Нижний Новгород и Нижегородской области
ООО ПФК "ИПАН" Тел.: (8312) 47-84-19
г. Нижний Новгород, ул. К. Маркса, д. 32

По г. Краснодару и Краснодарскому краю
ЗАО «Эконика-Техно Кубань» Тел.: (8612) 30-25-06
г. Краснодар, ул. Уральская, д. 184/2 30-25-07

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Отопитель электрический РУСНИТ _____ N _____ заводской номер
соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска "_____" 200 ____ г.

Штамп ОТК

Отопитель электрический РУСНИТ установлен по
адресу _____ и пущен в работу
представителем сервисной служ-
бы _____

наименование организации
"_____" 200 ____ года.
Представитель сервисной службы _____

Владелец _____
подпись

нарной проводке.
Рекомендуемый тип автоматического выключателя АП-50-16...25А при трехфазном включении. При подключении к однофазной сети необходимо подобрать автоматический выключатель, соответствующий потребляемому токам.

ВНИМАНИЕ!

Без заземления отопитель НЕ ВКЛЮЧАТЬ!

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для заземления ме-
таллоконструкции водопроводных, отопительных и газовых сетей.

4.5. Визуальный контроль целостности защитного заземления дол-
жен выполняться перед каждым включением отопителя в работу.
Электробезопасность отопителя гарантируется только при правильном
подсоединении его к заземлению в соответствии с действующими
нормами по технике безопасности.

4.6. Ремонт отопителя и замена предохранителя производится при
выключенном и отключенном от сети отопителе.

5. УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОТОПИТЕЛЕМ

5.1. Отопитель состоит из трех частей: теплообменника (бака),
блока управления и коммутационного элемента (рис.1-а, 1-б).

Теплообменник представляет собой герметичный сосуд с укреп-
ленными в нем электронагревателями (ТЭНами), имеющий два отвер-
стия: верхнее - для отвода прямого теплоносителя, нижнее - для
подвода обратного теплоносителя. В верхней части теплообменника
закреплены два датчика: датчик уровня теплоносителя и датчик тем-
пературы теплоносителя.

Блок управления служит для управления процессом нагрева теп-
лоносителя в теплообменнике, контроля и поддержания заданной тем-
пературы теплоносителя и окружающего воздуха при различных режимах
работы отопителя.

На панели блока управления расположены следующие органы
управления и индикации отопителя:

– регулятор Т° ВОДЫ служит для задания необходимой темпера-
туры теплоносителя в теплообменнике;
– регулятор Т° ВОЗДУХА служит для установки желаемой
температуры воздуха в помещении (только РусНИТ 205, 206, 207, 208,
209);

– тумблер клавишный СЕТЬ в положении 1 (ВКЛЮЧЕНО) служит
для подачи напряжения питания на элементы отопителя;

– тумблеры клавишные МОЩНОСТЬ, служат в положениях (только
для РусНИТ 205, 206, 207, 208, 209):

- ☐ - 1-ое значение табл. 1;
- ◐ - 2-ое значение табл. 1;
- - 3-ье значение табл. 1 (полная мощность);




Рис. 1-а. РусНИТ-205, 206, 207, 208 209.




Рис. 1-б. РусНИТ-203, 204.

1. ТЭНы
2. Выходной патрубок прямой магистрали ДУ-40 (РусНИТ-203, 204 – ДУ-25)
3. Датчик Т° ВОДЫ и уровня.
4. Кабель.
5. Датчик Т° ВОЗДУХА.
6. Колодка для крепления кабеля.
7. Плата соединительная сети питания (ХТ1).
8. Коммутационные элементы (симисторы).

9. Плата соединительная насоса (ХТ2).
- 9а. Плата соединительная датчика Т° ВОЗДУХА (ХТ3).
10. Блок управления.
11. Клемма заземления.
12. Входной патрубок обратной магистрали ДУ-40. (РусНИТ-203, 204 – ДУ-25).
13. Теплообменник.
14. Термовыключатель.
15. Эл. магнитный пускатель.
16. Перегородка.

ООО «КОРС»
г. Самара, ул. Галактионовская, д. 113 Б
Тел.: (8462) 94-57-31
64-10-33

По г.Екатеринбургу и Свердловской области:
ЗАО «Эконика-Техно Урал»
г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 59
Тел.: (3432) 59-28-58

По г.Ижевску:
ЧП «Суханов А.Г.»
г.Ижевск, ул. Пушкинская, д. 216
Тел.: (3412) 43-65-16

По г.Хабаровску:
ЧП «Онищенко Ю.Б.»
г. Хабаровск, ул. Красина, д. 5, офис 11
Тел.: (4212) 21-10-23
(4212) 21-09-74

По г.Ярославлю и Ярославской, Костромской и Ивановской обл.
ООО «ИНТЕРМАШ»
г.Ярославль, пр-кт Авиаторов, д.151, оф.217.
Тел.: (0852) 72-44-01

По г.Новосибирску и Новосибирской обл.
ООО «МПК»
г.Новосибирск, ул. Горького, д.39, оф.410.
Тел.: (3832) 10-39-74

По г. Великий Новгород и Новгородской обл.
ЧП Шмунк Е. Г. "Вода и тепло"
г. В. Новгород, ул. Великая, д. 20
Тел.: (8162) 11-49-32
11-49-31

По г. Казани и Республике Татарстан
Фирма «Инженер»
г. Казань, Оренбургский тракт, д. 20, оф. 201
Тел.: (8432) 77-77-22
77-77-88

По г. Магадану и Магаданской обл.
ООО «Магдантехнологии»
г. Магадан, ул. Дзержинского, д. 6
Тел.: (41322) 2-97-86
2-09-89

По г. Якутску
ЗАО «САБИ»
г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 38/26
Тел.: (4112) 25-79-87

По г. Твери и Тверской области
ООО «Б и Г»
г. Тверь, ул. Ордженикидзе, д. 21
Тел.: (0822) 33-75-13
33-75-18

По г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области:

НПД «Балтгеплоком»

г. Санкт-Петербург, ул. 7 Советская, д. 37 Тел.: (812) 324-74-10

271-26-92

ЗАО «Промснабкомплект»

г. Санкт-Петербург, пр-т Луначарского, д. 72, корп 1 327-86-56

Тел.: (812) 346-59-85
ЗАО «Эконика Техно Петербург»,

г. Санкт-Петербург, Малый пр-т П.С., д. 54-56

По г.Иркутску и Иркутской области:

Тел.: (3952) 22-88-59, 22-46-78

664047, г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 54, оф. 11, 15

По г.Красноярску и Красноярскому краю:

Тел.: (3912) 44-58-81

660062, г.Красноярск, ул.Дубровинского, д.56, оф.10

По г.Владивостоку и Приморскому краю:

ООО «Водный мир» Тел.: (4232) 26-89-32

г. Владивосток, ул. Махапина, д. 4
(4232) 21-51-50

Тел.: (4232) 30-01-05

г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 6
(4232) 33-65-55

Тел.: (4232) 40-69-01

г. Владивосток, ул. 3-я Строительная, д. 16
(4232) 40-69-02

По г.Калуге и Калужской области:

ЗАО «РемстройТехно»

Тел.: (0842) 57-12-16

По г.Самаре и Самарской области:

ООО «Эконика-Техно-Самара»

Г. Савара. Ул. Советской Армии, д. 235 (8462) 99-93-60

ООО ПКФ «Пластик-С»

Г. Камара. VII. Аррона. 148 а

– тумблер клавишный НАСОС в положении 1 (ВКЛЮЧЕНО) служит для подачи однофазного тока величиной 220 В, частотой 50 Гц на плату ХТ 2 (контакты 1, 2, 3) на все время работы отопителя. Циркуляционный насос подключается к плате ХТ 2 согласно рис. 4 проводом ШВВП 2х0,5 и проводом защитного заземления сечением не менее 1,5 кв.мм (медь).

- индикатор СЕТЬ сигнализирует о наличии напряжения в цепях отопителя;

- горющий индикатор НАГРЕВ сигнализирует о выдаче разрешения для подачи напряжения на нагревательные элементы (ТЭНы).

Теплообменник и блок управления закреплены на металлическом основании отопителя, на котором также расположены коммутационные элементы: симисторы и плата подключения отопителя к сети.

Блок управления соединён с теплообменником и коммутационными элементами через разъем, поэтому является съёмным элементом.

Теплообменник, блок управления и коммутационные элементы закрываются металлическим кожухом и закрепляются винтами по всему периметру кожуха. Датчик температуры воздуха окружающей среды закрепляется на стене, в помещении, где будет поддерживаться необходимая температура, заданная с помощью регулятора T° ВОЗДУХА на блоке управления отопителя.

5.2. Отдельного помещения для установки отопителя не требуется. Он крепится на стене в вертикальном положении в местах, удобных и доступных для установки и технического обслуживания. Рекомендуемая схема подключения отопителя в отопительную систему показана на рис.2.

Перед подключением отопителя систему необходимо промыть и опрессовать.

Подключите отопитель к системе отопления, предварительно сняв кожух, и установите датчик температуры окружающей среды в выбранном помещении

ВНИМАНИЕ!

Монтаж отопительной системы должен осуществляться квалифицированными специалистами.

5.3. Перед подключением отопителя к электросети убедитесь, что все тумблеры клавишные на блоке управления находятся в положении 0 (ВЫКЛЮЧЕНО). Соедините заземляющий провод с клеммой отопителя, используя при этом наконечник из состава ЗИПа

Подключите отопитель к электросети согласно рис. 3, 3а, 3в, 4, 5, 6 с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ применением коробки и наконечников. Нако-

нечники должны быть хорошо закреплены к проводам стационарной проводки, опаны и затянуты гайками к штырям платы подключения отопителя к сети ХТ 1. Для подключения отопителя рекомендуется использовать 4-х жильный медный провод (кабели). При однофазном включении РУСНИТ 206, 207, 208, 209 необходимо использовать пластину (перемычку) из ЗИПа. Установка пластины показана на рис. 3. Площадь сечения жилыподводящего кабеля при однофазном включении указан в таблице 4, при трехфазном включении указан в таблице 5.

Таблица 4.

Наименование отопителя	Площадь сечения каждой жилы не менее, кв. мм	
	Медь	Алюминий
РУСНИТ 203, РУСНИТ 204	2,5	4
РУСНИТ 205	4,0	6
РУСНИТ 206	4,0	6
РУСНИТ 207	4,0	6
РУСНИТ 208	6,0	10
РУСНИТ 209	8,0	10

Таблица 5.

Наименование отопителя	Площадь сечения каждой жилы не менее, кв. мм	
	Медь	Алюминий
РУСНИТ 206	1,5	2,5
РУСНИТ 207	1,5	2,5
РУСНИТ 208	2,5	4,0
РУСНИТ 209	2,5	4,0

ВНИМАНИЕ!

Наличие автоматического выключателя в стационарной проводке обязательно. Электрическое подключение и заземление отопителя должно осуществляться квалифицированными специалистами в соответствии с ПУЭ. После подключения отопителя к электросети необходимо установить кожух и закрепить его винтами.

5.4. После сборки отопительной системы, ее промывки и опрессовки, а также выполнения всех электрических соединений, система заполняется теплоносителем. Если в качестве теплоносителя используется вода, то она должна быть деминерализована (дистиллированная, либо кипяченая и профильтрованная) и не содержать примесей, способствующих накипобразованию. При заполнении отопительной системы клапан стравливания воздуха в самой верхней точке системы должен быть открыт. Система считается полностью заполненной, когда теплоноситель покажется из этого клапана. После этого клапан приводится в рабочее состояние.

Включение отопителя в работу производится установкой тумбле-

Приложение 3

**АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, АТТЕСТОВАННЫХ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ**

По г.Рязани и Рязанской области:

ЗАО НПКК "РУСНИТ"
390043, г.Рязань, пр.Шабулгина, 2а. Тел.: (0912) 37-85-85, 22-22-31.
Тел. горячей линии (095) 997-31-09 (круглосуточно)

По г.Москве и Московской области:

ООО «Диатон-Би» Тел.: (095) 317-70-98
г. Москва, Варшавское шоссе, д.70, корп.3 317-72-98

Фирма «Доминанта-Т» Тел.: (095) 545-71-21, 168-24-28
г. Москва, ул. Краснобогатаярская, д.2, дисп. (095) 165-68-70
оф. 608

Компания «Тайм»
г. Москва, ул. Мартеновская, д. 3а Тел.: (095) 305-71-02

ЗАО «Эконика-Техно»
г.Москва, аллея Первой Маёвки, д.15 Тел.: (095) 374-18-45

ООО "МОВЭКС"
г.Москва, ул. Докучкина, д.10. Тел.: (095) 232-67-87, 737-61-20

ЧП «Федин В.И.» Тел.: (095) 436-78-99
49-й км Киевского шоссе (095) 436-76-00

ООО «Импульс-Центр» Тел.: (095) 174-74-08
г.Москва, Рязанский проспект, д.61 корп.5 (095) 174-74-06

ООО «РСТ» Тел.: (0966) 15-05-39, 15-08-03
Мос. обл., г. Коломна, Канатный пр-д, д. 12 (на тер. 3-да «Втормет») (0966) 15-05-39, 15-08-03

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
1. При включении клавиши "СЕТЬ" котел не включается, индикаторы на блоке управления не светятся.	Неправильное подключение прибора к электрической сети.	Проверить правильность подключения в соответствии с рисунком 3, 4. Обратить особое внимание на правильность подключения "0" провода.
2. При включении клавиши "СЕТЬ" светятся индикатор "СЕТЬ" и индикатор "НЕТ ВОДЫ".	Нарушение целостности подводящей электропроводке. Неисправность магнитного пуска-теп.	Проверить целостность подводящей электропроводке. При необходимости заменить. Заменить магнитный пускатель.
3. При включении клавиши "МОЩНОСТЬ" индикатор "НАГРЕВ" не светится и нагрев теплоносителя не происходит.	Отсутствие теплоносителя в котле.	Заполнить систему отопления теплоносителем.
4. При работе котел не нагревает теплоноситель до заданной температуры.	Магнитный пускатель, расположенный в рабочем объеме котла потерял плавуность. Неисправен блок управления.	Обратиться в сервисную службу.
5. При работе котла часто закипает и гаснет индикатор "НАГРЕВ".	Перегорание ТЭНов. Образование накипи на ТЭНах. Система отопления "завоздушена". Котел работает сам на себя. Не работает циркуляционный насос.	Обратиться в сервисную службу. Очистить ТЭНы механическим способом или применяя химреагенты. Сравнить воздух из системы отопления. Проверить исправность циркуляционного насоса.
6. При выключении клавиши "МОЩНОСТЬ" индикатор "НАГРЕВ" гаснет, однако нагрев теплоносителя в котле продолжается.	Неправильно подобран циркуляционный насос-теплоноситель не циркулирует в системе отопления Неправильно собрана система отопления-теплоноситель циркулирует по "малому кругу". "Пробой" симистора(ов).	Заменить циркуляционный насос на более мощный. Переделать систему отопления. Обратиться в сервисную службу.




Рис. 2 Рекомендуемая схема подключения отопителя в отопительную систему.




Рис.3 Подключение РусНИТ-206, 207, 208, 209 к трёхфазной сети




Рис.3а Подключение РусНИТ-206, 207, 208, 209 к однофазной сети




Рис.3б Пластина РУСН.741124.067




Рис. 3 в. В Русните 205, 206, 207, 208, 209 установлен магнитный пускатель.

Подключение проводов по приведенной выше схеме.




Рис. 4.

сервисной службы. Решение о гарантийной или платной форме выполнения ремонта в течение гарантийного срока принимается работником сервисной службы после установления причин неисправности.

8.3. Гарантийный талон заполняется торговой организацией.

8.4. Рекламации на работу отопителя не принимаются, бесплатный ремонт и замена отопителя не производится в случаях:

- а) если не оформлен гарантийный талон;
- б) не соответствия параметров электрической сети значениям, указанным в разделе 1 "Общие указания";
- в) отсутствия заземления отопителя;
- г) проведения подготовки отопительной системы и теплоносителя с нарушениями п. 5.4;
- д) отсутствия в системе отопления предохранительного клапана на давление;
- е) несоблюдения потребителем правил эксплуатации и обслуживания;
- ж) небрежного хранения и транспортировки отопителя как потребителем, так и любой другой организацией;
- з) самостоятельного ремонта отопителя потребителем;
- и) использования отопителя не по назначению;
- к) если утерян талон на гарантийное обслуживание.


8.5. Издание, утратившее товарный вид по вине потребителя, обмену по гарантийным обязательствам не подлежит.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ


9.1. Транспортирование отопителя необходимо производить в упакованном виде в закрытых транспортных средствах железнодорожным, автомобильным, воздушным или речным транспортом.

9.2. Отопитель следует хранить в заводской упаковке в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от минус 5°C до плюс 45°C с относительной влажностью не более 75%.

9.3. При нарушении потребителем правил перевозки и хранения отопителя предприятие-изготовитель ответственности за его сохранность не несет.



РУСНИТ 205-209



РУСНИТ 203-204

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок службы отопителя – 8 лет. Он зависит от правильной эксплуатации изделия. Электронагреватели трубчатые (ТЭНы) будут служить дольше, если вода в системе будет подготовлена (см.п.5.4.) и её температура в теплообменнике будет не более 65°С. При этой температуре происходит значительно меньшее накипобразование на поверхности ТЭНа, остается высоким его КПД и увеличивается срок службы. **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ** включать отопитель в сеть в случае замерзания теплоносителя в системе отопления.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


7.1. Техническое обслуживание отопителя в эксплуатации рекомендуется проводить по окончании отопительного сезона специалистам электротехнической и сантехнической аппаратуры сервисной службы. При этом необходимо подтянуть винты крепления проводов, подходящих к ТЭНам и контактам электромагнитного пускателя, а так же к зажимам заземления.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на внутренний стальной бак составляет 10 лет.

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу отопителя в течение 24 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, при условии выполнения пуско-наладочных работ, аттестованной для проведения таких работ организацией в соответствии с ПУЭ, ПТЭ и ПТБ, но не более 27 месяцев со дня продажи.

8.2. При обнаружении неисправностей в отопителе потребитель обязан не демонтируя его из системы отопления, вызвать работника



ис. 5. Схема подключения РУСНИТ - 206, 207, 208, 209 к трехфазной сети




Рис. 6. Схема подключения РУСНИТ - 205, 206, 207, 208, 209 к однофазной сети




Рис. 7. Схема подключения РучНИТ - 203, 204.

ра клавишного СЕТЬ в положение 1 (ВКЛЮЧЕНО). Одновременно подается питающее напряжение на колодку подключения насоса. После этого необходимо установить:

- тумблер клавишный НАСОС в положение 1;
- желаемую температуру воздуха в помещении регулятором Т° ВОЗДУХА (для РучНИТ 205, 206, 207, 208, 209);
- температуру теплоносителя в системе регулятором Т° ВОДЫ;
- выбрать желаемую мощность работы отопителя в соответствии с п. 5.1.

Горящий индикатор НАГРЕВ свидетельствует о включении в работу нагревательных элементов (ТЭНов). Оптимальный режим работы отопителя достигается установкой тумблера МОЩНОСТЬ, и регулятора Т° ВОДЫ в такие положения, при которых будет достигнут заданный режим, при минимальном расходе электроэнергии и минимальном времени включения ТЭНов отопителя.

Выключение котла производить в следующей последовательности:

- 1) Выключить тумблер "Мощность" (положение «0»)
- 2) Выключить тумблер "Сеть".

Отключение насоса производится установкой тумблера клавишного НАСОС в положение 0.

5.5. Для предотвращения аварийного режима работы отопителя имеется термовыключатель с самовозвратом, исключающий нагрев воды свыше 90°C

О срабатывании термовыключателя указывает отсутствие свечения индикатора СЕТЬ.

В случае срабатывания термовыключателя необходимо выключить электрокотел. Выяснить причину срабатывания термовыключателя и устранить ее.

После того, когда температура воды в теплообменнике будет значительно ниже 75°C произойдет повторное включение термо-выключателя.

В котлах РУСНИТ 203, 204 выносной датчик можно подключить к клеммам на плате управления по приведенной схеме.

После установки и закрепления кожуха отопителя необходимо вновь включить отопитель в работу.

5.6. Конструкция котлов РУСНИТ 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 предусматривает возможность использования выносного датчика температуры воздуха (типа SOLBVI, TЕМЕС и др.) или хронотермостата.

Для подключения внешнего датчика необходимо:

- а) отключить датчик температуры воздуха от блока управления с клемм 1, 2;
- б) подключить выносной датчик температуры воздуха или хронотермостат к клеммам 1, 3 по сл.схеме.