

Система САКЗ-МК-2-_____ заводской № _____
Упакована предприятием ООО "Центр инновационных технологий"
согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической
документации.



6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Система САКЗ-МК-2-_____ заводской № _____ изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

М. П.

**СИСТЕМА
АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ЗАГАЗОВАННОСТИ
САКЗ-МК-2**

Паспорт
ФСКЕ. 421459.001-02 ПС

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2.

1.1 Изготовитель:

ООО "Центр инновационных технологий";

410010, Россия, г. Саратов, ул. 1 Пугачевский поселок, д. 44 "б";

телефоны: (8452) 64-92-82, 64-32-13, телефакс 64-46-29;

e-mail: office@cit-saratov.ru, http://www.cit-saratov.ru.

1.2 На изделие получен сертификат соответствия

№ РОСС RU.МЕ20.В05450, выданный ВНИИНАМШ г. Москва.

Срок действия до 20.02.2010 г.

1.3 На изделие получено разрешение на применение

№ РРС 00-19009 от 15.12.2005 г., выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору России.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Основные технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра или характеристики	Значение	
	САКЗ-МК-2-1	САКЗ-МК-2-2
1 Напряжение питания переменного тока частотой 50±1 Гц, В	220 ⁺²² ₋₃₃	
2 Потребляемая мощность, ВА, не более	30	
3* Концентрация природного газа, вызывающая срабатывание сигнализатора, % НКПР: а) "Порог" б) "1 Порог" в) "2 Порог"	10±5 - -	- 10±5 20±2
4* Концентрация оксида углерода (СО), вызывающая срабатывание сигнализатора, мг/м ³ : а) "1 Порог" б) "2 Порог"	20±5 100±25	
5* Время установления рабочего режима системы, мин: а) по природному газу б) по оксиду углерода	3 60	
6* Время срабатывания системы, с, не более: а) при достижении сигнальной концентрации природного газа б) при достижении сигнальной концентрации оксида углерода	10 50	

* Параметры приведены для справок и определяются документацией на сигнализаторы.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Состав изделия перечислен в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол-во	Заводской №	Примечание
Составные части				
ФСКЕ.408837.001	Сигнализатор СЗ-1- Д			
ФСКЕ.408837.002	Сигнализатор СЗ-2-2Д			
ФСКЕ.426479.001	Блок БСУ	1		
ФСКЕ.492172.001	Клапан КЗГЭМ-У _____	1		
ФСКЕ.492182.001				
ФСКЕ.492185.001				
ФСКЕ.321310.001	Гара транспортная	1	-	По заказу
Эксплуатационная документация				
ФСКЕ.421459.001-01 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	-	На партию
ФСКЕ.421459.001-02 ПС	Паспорт	1	-	

4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

4.1 Ресурсы, сроки службы и хранения.

4.1.1 Ресурс изделия до первого среднего ремонта 15000 часов в течение срока службы 10 лет, в том числе срок хранения 6 месяцев в упаковке изготовителя складских помещениях.

Межремонтный ресурс 5000 циклов срабатывания клапана системы при трёх ремонтах в течение срока службы 10 лет.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

4.2 Гарантии изготовителя (поставщика).

4.2.1 Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие системы САКЗ-МК-2-_____ требованиям ТУ 4215-008-51391678-03 при условии соблюдения потребителем правил монтажа, ввода в действие и эксплуатации, установленных в руководстве по эксплуатации (РЭ).

4.2.2 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

4.2.3 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

4.2.4 При выходе из строя в течение гарантийного срока по вине предприятия-изготовителя система подлежит ремонту или замене предприятием-изготовителем.